



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕНСОР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 442960, Россия, Пензенская область, город Заречный, улица Промышленная, строение 5

Основной государственный регистрационный номер 1025801498205.

Телефон: +7(8412) 65-21-00 Адрес электронной почты: info@nppsensord.ru

в лице Генерального директора Мизгунова Юрия Анатольевича

заявляет, что Сигнализатор уровня вибрационный СЕНС СВ.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕНСОР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 442960, Россия, Пензенская область, город Заречный, улица Промышленная, строение 5

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями СЕНС.407713.001 ТУ «Сигнализатор уровня вибрационный СЕНС СВ».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102900

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 739-01/23 от 09.10.2023 года, выданного АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» (ИЛ ЭМС АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко»)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний" Статья 4, абзац третий,

ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний" Статья 4, абзац

третий. Условия хранения в не распакованном виде - 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 при температуре

окружающей среды от минус 40°C до плюс 50°C. Условия хранения в распакованном виде - I (JI) по ГОСТ

15150. Назначенный срок службы – 15 лет, назначенный срок хранения – 15 лет (включается в срок

службы). Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления

отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.12.2028 включительно.

(подпись)



Мизгунов Юрий Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.78949/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.12.2023